

RASPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARI

1. Vă solicităm să clarificați situația invertorului menționat în cadrul **F5 – Fișa Tehnică nr. 3** din documentația de atribuire, respectiv **HUAWEI 60KTL**. Acest invertor nu se mai fabrică, fiind disponibil doar modelul de **50 kW**. În consecință, solicităm posibilitatea înlocuirii invertoarelor menționate atât în **F5 – Fișa Tehnică nr. 3 (60 kW)**, cat si a invertorului **F5 – Fișa Tehnică nr. 2 (50 kW)** cu invertoare echivalente din punct de vedere al cerințelor tehnice.

RASPUNS: SE POT OFERTA INVERTOARE AVÂND SPECIFICATII TEHNICE ECHIVALENTE SAU SUPERIOARE CELOR DESCRISE ÎN FORMULARELE F5, CU CONDIȚIA RESPECTĂRII PUTERII INSTALATE.

2. Va rugam sa ne confirmati daca Avizul Tehnic de Racordare face obiectul prezentului contract, iar in cazul in care acesta face parte din contract, va solicitam sa ni-l transmiteti.

RASPUNS: AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI. ÎN ACEST SENS, VĂ TRANSMITEM AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE NR. 1006099301 DIN DATA DE 09.12.2025.

